



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

ŚWK.ZZA.271.5.2022.F.13

Katowice, dnia 12 września 2022

Informacja o unieważnieniu postępowania

W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej.

1. Działając na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. Wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały odrzucone.

2. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Eltech sp. z o.o. ul. Żelazna 6 41-709 Ruda Śląska na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z informacji w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że maksymalna wydajność oferowanego inwertera 12 KW wynosi 98,10%, europejski współczynnik wydajności 97,60%. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym maksymalnej sprawności nie mniejszej niż 98,30%, dla europejskiego współczynnika sprawności nie mniej niż 98,00%. Zatem oferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia.

Z informacji w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że maksymalna wydajność oferowanego inwertera 30 KW wynosi 98,20%, europejska wydajność 97,70%. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym maksymalnej sprawności nie mniejszej niż 98,40%, dla europejskiego współczynnika sprawności nie mniej niż 98,00%. Zatem oferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia.

Karty katalogowe jako podmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu wyłącznie w przypadku gdy są niekompletne lub nie są dołączone do oferty (art. 107 ust 2 PZP) Zamawiający nie wzywał zatem do uzupełnienia oferty o kartę katalogową spełniającą wymogi zamawiającego.

3. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Oze-Biomar S.A ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

Z informacji w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że moc oferowanego panelu fotowoltaicznego wynosi 445 Wp. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym minimalnej mocy panelu 450Wp.

Karty katalogowe jako podmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu wyłącznie w przypadku gdy są niekompletne lub nie są dołączone do oferty (art. 107 ust 2 PZP). Zamawiający nie wzywał zatem do uzupełnienia oferty o kartę katalogową spełniającą wymogi zamawiającego

4. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Jamat s.c ul. 1 Maja 15 43-100 Bielsko-Biała na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2 lit. a w powiązaniu z art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ustawy PZP. Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy. Oferta podlegała również odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Oferta została złożona w imieniu spółki cywilnej. Oferta nie zawierała upoważnienia do złożenia oferty podpisanego przez drugiego ze wspólników spółki. Wspólnik ten nie złożył również oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawca na wezwanie zamawiającego uzupełnił ofertę, jednakże nadesłane dokumenty nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym (e-dowód) dokumenty przesłano w formie skanu odręcznego podpisu. Zgodnie z art. 63 ustawy PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę [...] składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Z informacji w karcie katalogowej panelu Hyundai dołączonej do oferty wynika, że odporność na obciążenie mechaniczne wynosi 5400 Pa, odporność na obciążenie wiatrem 2400 Pa. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym oraz odpowiedziach na zapytania do SWZ wartości nie mniejszych niż odpowiedzi 5500 Pa i 2500 Pa. Z informacji w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że moc oferowanego panelu fotowoltaicznego Vertex wynosi 410 Wp. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym minimalnej mocy panelu 450Wp.

Karty katalogowe jako podmiotowy środek dowodowy podlegają uzupełnieniu wyłącznie w przypadku, gdy są niekompletne lub nie są dołączone do oferty (art. 107 ust 2 PZP). Zamawiający nie wzywał zatem do uzupełnienia oferty o kartę katalogową spełniającą wymogi zamawiającego.

5. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Infopol Gaz Marlena Handel-Szczerba ul. Krzyżowa 24 41-909 Bytom na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c PZP wykonawca nie złożył



**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

podmiotowych środków dowodowych oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 PZP wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Wykonawca nie dołączył do oferty przedmiotowych środków dowodowych - kart katalogowych paneli i inwerterów fotowoltaicznych i autoryzacji producenta na montaż urządzeń. Wykonawca na wezwanie zamawiającego nie uzupełnił oferty. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą.

6. Zamawiający odrzucił ofertę wykonawcy Energetyka Solarna Ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 - oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Z informacji w karcie katalogowej dołączonej do oferty wynika, że odporność na obciążenie mechaniczne wynosi 5400 Pa, odporność na obciążenie wiatrem 2400 Pa. Zamawiający wymagał w programie funkcjonalno-użytkowym oraz odpowiedziach na zapytania do SWZ wartości nie mniejszych niż odpowiednio 5500 Pa i 2500 Pa.

Wyjaśnienia nadesłane przez wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie dotyczące innego parametru oferowanego produktu, zawierające oświadczenie producenta o omyłce graficznej podczas sporządzania karty, w ocenie zamawiającego stanowią uzupełnienie dokumentu zawierającego błędy a takie uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego jest nieskuteczne zgodnie z art. 107 ust 2 PZP.

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Trząski

Kierownik
Zespołu Administracji

Piotr Osysek



ecam

Elektroniczne Centrum
Aktywizacji Młodzieży



Zielona Linia
CENTRUM INFORMACYJNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA