



**ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA  
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W  
KATOWICACH**

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: [slaska@ohp.pl](mailto:slaska@ohp.pl)

[www.ohp.pl](http://www.ohp.pl)

ŚWK.ZZA.271.5.2022.F.2

Katowice, dnia 28 lipca 2022r.

Zapytania wraz z odpowiedzią (2)

**W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania  
Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej**

W związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pyt. 11. Prosimy o określenie grubości ramki modułu fotowoltaicznego lub potwierdzenie, że są dopuszczone moduły z dowolną grubością ramki.

Odpowiedź: Wymagana jest grubość ramki min. 40 mm. Należy ten parametr potwierdzić na etapie składania ofert w karcie katalogowej produktu.

Pyt. 12 Ze względu na niską dostępność modułów spełniających wymagania zwiększonego nacisku oraz ssania wiatru dla wymaganej mocy modułu fotowoltaicznego proszę o zmianę wymagań dotyczących obciążenia śniegiem na 5500 Pa oraz obciążenia wiatrem na 2500 Pa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne z następującymi wytrzymałościami: Obciążenie śniegiem min. 5500 Pa oraz obciążenie wiatrem 2500 Pa pod warunkiem zastosowania modułów wyłącznie z ramką o grubości min. 40 mm.

Wytrzymałość na obciążenie śniegiem i wiatrem musi zostać potwierdzona kartą katalogową produktu.

Pozostałe parametry modułu określone w PFU pozostają bez zmian.

Pyt.13 Prosimy o informację czy inwerter musi posiadać wbudowany wyświetlacz

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że inwerter musi mieć wbudowany wyświetlacz.

Pyt. 14 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli o większych wymiarach tj. dłuższe niż 2000mm.

Odpowiedź. Zamawiający nie ogranicza wymiarów modułu.

Jednak zalecane jest dla Wykonawców przeprowadzenie wizji lokalnej wyznaczonych dachów.

Na dachach występują liczne kominy i np. zwody odgromowe. Może się okazać że moduły o pewnych wymiarach nie są możliwe do zastosowania.



u



## ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: [slaska@ohp.pl](mailto:slaska@ohp.pl)

[www.ohp.pl](http://www.ohp.pl)

Zamawiający zwraca również uwagę, że moc modułów na poszczególnych dachach musi pozostać zbliżona do mocy modułów podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy na poszczególnych dachach do 10 % w stosunku do wartości podanych w PFU.

Również moc poszczególnych paneli musi pozostać wg wytycznych PFU.

Wojewódzki Komendant  
Ochotniczych Hufców Pracy

*Piotr Tzaski*

Kierownik  
Zespołu Administracji

*Piotr Osysek*