



ŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W KATOWICACH

40-950 Katowice pl. Grunwaldzki 8-10

tel. 32 209-08-63

e-mail: slaska@ohp.pl

www.ohp.pl

ŚWK.ZZA.271.7.2022.F2.3

Katowice, dnia 29 września 2022r.

Zapytania wraz z odpowiedziami

W postępowaniu: Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Dąbrowie Górniczej

W związku z otrzymaniem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści falownik o mocy 30 kW, którego pobór energii w nocy wynosi nie więcej niż 3 W przy spełnieniu pozostałych wymagań? Większość dostępnych na rynku falowników o mocy 30 kW ma nocny pobór mocy wynosi 4 W lub więcej.

Odp. Zamawiający wymaga aby pobór mocy w nocy nie przekraczał 2 W. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o większym poborze mocy.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści falownik o mocy 30 kW, którego sprawność europejska wynosi 98,1% przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiający wymaga aby europejski współczynnik sprawności wyniósł minimum 98,20%. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o mniejszej sprawności.

Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy

Piotr Trząski

Kierownik
Zespołu Administracji

Piotr Osysek

 **ecam** | Elektroniczne Centrum
Aktywizacji Młodzieży



 **Zielona Linia**
CENTRUM DOBROCI I WSPÓLNOTY